

Zertifikat  
Nr. **ET 19049**  
vom 26.08.2019

## DGUV Test Zertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) **steute Technologies GmbH & Co. KG**  
**Brückenstr. 91**  
**32584 Löhne**

Name und Anschrift des Herstellers: steute Technologies GmbH & Co. KG  
Brückenstr. 91  
32584 Löhne

Produktbezeichnung: Seilzug-Notschalter

Typ: ZS 92 S...VD Extreme (Varianten siehe Anlage)

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Prüfgrundlage: DIN EN 60947-5-5 Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-5:  
Steuergeräte und Schaltelemente –  
Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit  
mechanischer Verrastfunktion 2017-08

GS-ET 08 Zusatzanforderungen für die Prüfung und  
Zertifizierung von elektrischen Not-Aus-  
Geräten mit mechanischer Verrastfunktion 2019-03

Bemerkungen/  
Zeichenzusatz:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 3 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **30.06.2024**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Az: 23.520.12 / 18-191-VT01 / Gorn/Wi

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle



Zertifikat  
Nr. **ET 19048**  
vom 26.08.2019

## Baumusterzertifikat

Name und Anschrift des Zertifikatsinhabers: (Auftraggeber) **steute Technologies GmbH & Co. KG**  
**Brückenstr. 91**  
**32584 Löhne**

Name und Anschrift des Herstellers: steute Technologies GmbH & Co. KG  
Brückenstr. 91  
32584 Löhne

Produktbezeichnung: Seilzug-Notschalter

Typ: ZS 92 S...VD Extreme (Varianten siehe Anlage)

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Prüfgrundlage:

DIN EN 60947-5-5	Niederspannungsschaltgeräte – Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion	2017-08
GS-ET 08	Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von elektrischen Not-Aus-Geräten mit mechanischer Verrastfunktion	2019-03

Bemerkungen:

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Dieses Zertifikat ist gültig bis: **30.06.2024**

Das Baumusterzertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines Prüfzeichens.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Az: 23.520.12 / 18-191-VT01 / GomWi

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle



**Anlage zum**

**Baumusterzertifikat:** ET 19048  
**DGUV Test Zertifikat:** ET 19049

**Bescheinigungsinhaber:** steute Technologies GmbH & Co. KG  
Brückenstr. 91  
32584 Löhne

**Produktbezeichnung:** Seilzug-Notschalter

**Typ:** ZS 92 S ... VD Extreme

Nachfolgend aufgeführte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:

ZS 92 S 02 VD Extreme
ZS 92 S 04 VD Extreme
ZS 92 S 11 VD Extreme
ZS 92 S 13 VD Extreme
ZS 92 S 22 VD Extreme
ZS 92 S 02 VD Extreme Si-Bus
ZS 92 S spez HK

Köln, 26.08.2019  
Az.: 23.520.12 / 18-191-V101 / Gom/Wi

  
**Malte Gomolka**  
Zertifizierer

